

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Телефон, факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61
ИНН/КПП 5262136833/524302001
ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.
Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510267

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2542 от 15.03.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МУП "КОМ-СЕРВИС Администрации Силинского Сельсовета Шатковского Муниципального района Нижегородской области" Нижегородская обл., Шатковский р-н, с.Силино, ул.Советская, д.47

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников централизованного водоснабжения

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП "КОМ-СЕРВИС Администрации Силинского Сельсовета Шатковского Муниципального района Нижегородской области" Нижегородская обл., Шатковский р-н, с.Силино, ул.Советская, д.47

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская обл., Шатковский р-н, с.Силино, артскважина №2 МУП "КОМ-СЕРВИС Администрации Силинского Сельсовета Шатковского Муниципального района Нижегородской области"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Кузнецова В.И., в присутствии директора Силантьевой В.М.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора: 11.03.2021 12 ч. 40 мин.-13 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.03.2021 15 ч. 30 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 11.03.2021. с программой испытаний.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 26.02.2021 г № 01000281

Код пробы (образца): 2542.1.11.03.21


НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Дата окончания испытаний: 12.03.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 2542.1.11.03.21

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (37)	9	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Биолог Харитоновна С.С.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ 

Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

_____ 



Серёжкина В.А.

Латникова Н.Н.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол