Администрация Красноборского сельсовета
Шатковского муниципального района
Нижегородской области

"01" июня 2018 года с.Красный Бор

ПРЕДПИСАНИЕ N 1
об устранении выявленных нарушений

Выдано Кучиной Еленой Венедиктовной – главой администрации Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, выдавшего предписание)
ООО «ДУК Шатки»,
(указать лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо))

по результатам проверки (акт плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки от «01» июня 2018 года № 1).

в присутствии инженера-строителя ООО «ДУК Шатки» Мохниной Елены Анатольевны (доверенность от 30.05.18 № 1)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица (паспортные данные), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностных лиц органов местного самоуправления, органов государственного контроля (надзора))

(иное лицо, присутствующее при составлении предписания (должность, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), наименование организации))

Обследован многоквартирный дом
(объект обследования)
(адрес) с.Красный Бор, ул.Т.Савичевой, д.22а

В результате проверки выявлены нарушения, которые **следует устранить** в порядке, указанном ниже.

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований при использовании, содержании и ремонте жилищного фонда и предоставлении коммунальных услуг (со ссылками на нарушенный нормативный акт)	Мероприятия (работы), подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3	4
1.	На момент проведения проверки 01.06.2018г. в 09 часов 20 минут по адресу: с.Красный Бор, ул.Т.Савичевой, д.22а выявлено: Разрушены плиты перекрытия выгребной ямы, отсутсвует крышка на выгребной яме и промежуточном канализационном колодце. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003 г. (далее-Правила), п.3.7.13 Правил	Отремонтировать выгребную яму, промежуточный канализационный колодец и выгребную яму закрыть крышками.	01.07.2018

2.	Кровля крыши местами имеет разрывы и пробоины. Обнаружены места протекания крыши в кв. № 5 и кв. № 13 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003 г. (далее-Правила), п.4.7.1. Правил	Отремонтировать крышу.	01.07.2018
	Загнивание и коробление элементов рам, ослабление креплений стекол, отсутствие стекол в рамах на лестничных клетках. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003 г. (далее-Правила), п.4.6.3.6. Правил	Заменить оконные рамы на лестничных клетках.	01.07.2018

Замечания по предписанию:

_____

Предписание выдал:

Кучина Елена Венедиктовна – глава администрации Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

_____ Е.В. Кучина

(подпись)

С предписанием ознакомлен (а): инженер-строитель ООО «ДУК Шатки» Мохнина Елена Анатольевна (доверенность от 30.05.18 № 1)

(ФИО и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица)

_____ Е.А.Мохнина

(подпись) (расшифровка подписи)

Подписи лиц, участвующих при составлении предписания:

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Предписание вручено:

«01» июня 2018 года инженер-строитель ООО «ДУК Шатки» Мохнина Елена Анатольевна (доверенность от 30.05.18 № 1)

(ФИО и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица – подпись, расшифровка подписи / *отправлено по почте (дата, номер квитанции)*

«01» 06 2018года _____

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений предупреждается, что за невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений предусмотрена административная ответственность, предусмотренная ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в администрацию Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области по адресу: с.Красный Бор, ул. Центральная, д.48, тел./факс:4-93-16

Примечание: в случае отказа от подписи и (или) получения предписания, в предписании делается соответствующая запись.

Предписание составлено в 2 экземплярах на 2 л.