

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Handwritten signature
28 10 20

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
20

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 13253 от 28.10.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Администрация Староиванцевского сельсовета, Нижегородская область, Шатковский район,
с.Старое Иванцево, ул.1 микрорайон, д.10*

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников централизованного водоснабжения

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*МУП "Коммуэнерго", Нижегородская область, Шатковский район, р.п.Шатки, ул.Федеративная,
д.3*

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с.Старое Иванцево

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

*помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии главы администрации
Калашикова М.А.*

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора: 25.10.2022 10 ч. 00 мин. - 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14 ч. 50 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 25.10.2022. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: Договор от 10.10.2022 г. № 01000831

Код пробы (образца): 13253.1.2.25.10.22

НД, регламентирующая нормативы:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"*

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - артскважина

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 13253.1.2.25.10.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.10.2022
Дата окончания испытаний: 26.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость общая	14,5 ± 2,2	не более 7	мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012 п.4
2	Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Цветность	11,3 ± 2,3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	5,3 ± 1,1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Железо	1,13 ± 0,28	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Попова С.В.	


Код пробы (образца): 13253.1.2.25.10.22

Бактериологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.10.2022
Дата окончания испытаний: 27.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (37)	11	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01
4	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	-----	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Харитоновна С.С.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Оператор по сбору и передаче информации Кротов А.Е.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»
603022, г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д.11
Телефон, факс: (831) 433-00-36,
ИНН/КПП 5262136833/526201001
ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском, Лукояновском,
Большеболдинском, Гагинском,
Починковском, Шатковском районах,
городском округе город Первомайск»
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,
ул. Жуковского, д. 11/2
Телефон, факс: (83147)9-69-61, 9-61-44

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

к протоколу № 13253, выданному ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск», аттестат аккредитации № RA.RU.510267 от 15.07.2016г.

Проба воды подземных источников централизованного водоснабжения, отобранная 25.10.2022г. из артскважины МУП «Комунэнерго» по адресу: Нижегородская область, Шатковский район, с. Старое Иванцево (протокол испытаний воды № 13253 от 28.10.2022) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3 по показателям:

- Жесткость общая: результаты испытаний $14,5 \pm 2,2$ мг-экв/дм³, гигиенический норматив не более 7 мг-экв/дм³.
- Мутность: результаты испытаний $5,3 \pm 1,1$ ЕМФ, гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ.
- Железо: результаты испытаний $1,13 \pm 0,28$ мг/дм³, гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм³



Врач по общей гигиене

Потапов

А.И. Потапов