

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ**

№ 19231 от 11.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

водопроводные сети - Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36, колонка- с.Алемаево, ул.Нижняя, д.2

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)*

Дата и время отбора: *10.10.2019 г., 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *10.10.2019 г., 16 ч. 00 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019
Плановый контроль*

Код пробы (образца): *19231.г.б 101019*


НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Дата окончания испытаний: *11.10.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 19231.г.б 101019

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Норматив, не более | Единицы измерений (для граф 3,4) | НД на методы испытаний |
| 1 | ОМЧ | 25 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Испытания проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | | | |
| медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А. | | | Подпись  | | |
| Ф.И.О. биолога | | | | | |
| Лисина С.В. | | | Подпись  | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Березина Н.Б.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

 Лисина С.В.
М.П.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ**

№ 19228 от 11.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

скважина - Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Алемаево, скважина- с.Алемаево

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)

Дата и время отбора: 10.10.2019 г., 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 г., 16 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019

Плановый контроль

Код пробы (образца): 19228.г.б 101019



НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»


Дата окончания испытаний: 11.10.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код образца(пробы): 19228.г.б 101019

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Норматив, не более | Единицы измерений (для граф 3,4) | НД на методы испытаний |
| 1 | ОМЧ | 21 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Испытания проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | | | |
| медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А. | | | Подпись  | | |
| Ф.И.О. биолога | | | | | |
| Лисина С.В. | | | Подпись  | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Березина Н.Б.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

 Лисина С.В.
М.П. №3



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов,
ул.Садовая, д.1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1/3149 от 17.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

вода подземных источников 2 класса, Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36, скважина, Шатковский район, с.Алемаево

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора: 10.10.2019 г., 12 ч. 00 мин. - 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 г., 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019
Плановый контроль

Код пробы (образца): 1/3149.г.х 101019


НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Дата окончания испытаний: 17.10.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1/3149.г.х 101019

| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | Цветность | 7,3 ± 2,2 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Мутность | 1,32 ± 0,26 | не более 2,6 | ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| 3 | Водородный показатель (рН) | 7,66 ± 0,20 | 6 - 9 | единицы рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 4 | Железо | 0,12 ± 0,04 | не более 0,3 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 5 | Марганец | 0,03 ± 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
| 6 | Медь | менее 0,0006 | не более 1,0 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 1,18 ± 0,24 | не более 5,0 | мгО/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 20,5 ± 3,1 | не более 7,0 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Хлориды | 11,5 ± 3,5 | не более 350 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| 10 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1840 ± 184 | не более 1000 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Сульфаты | 884,5 ± 88,5 | не более 500 | мг/л | ГОСТ 31940-2012 |
| 12 | Цинк | 0,0033 ± 0,0011 | не более 5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.222-06 |
| 13 | Кадмий | менее 0,0002 | не более 0,001 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.222-06 |
| 14 | Аммиак (по азоту) | 0,22 ± 0,04 | не более 2,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 15 | Молибден | менее 0,0025 | не более 0,25 | мг/л | ГОСТ 18308-72 |
| 16 | Свинец | 0,0010 ± 0,0003 | не более 0,03 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.222-06 |
| 17 | Фториды | 0,27 ± 0,05 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 18 | Нитриты (по NO ₂) | 0,017 ± 0,009 | не более 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 19 | Нитраты (по NO ₃) | 5,21 ± 0,78 | не более 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| Испытания проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | | | Подпись |
| Фельдшер-лаборант Князева О.Н. | | | | |  |

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Малафеева И.И.

Руководитель (заместитель) И Л Ц  Тюрина Е.С.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец).
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов,
ул.Садовая, д.1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ**

№ 1/3152 от 14.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36, колонка, Шатковский район, с.Алемаево, ул.Нижняя, д.2

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

Дата и время отбора: *10.10.2019 г., 12 ч. 00 мин. - 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *10.10.2019 г., 14 ч. 00 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019
Плановый контроль*

Код пробы (образца): *1/3152.г.х 101019*

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»


Дата окончания испытаний: *14.10.2019*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1/3152.г.х 101019


| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | Цветность | 27,9 ± 5,6 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Мутность | 3,68 ± 0,74 | не более 2,6 | ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| 3 | Водородный показатель (рН) | 7,47 ± 0,20 | 6 - 9 | единицы рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |

Испытания проводили:

| | |
|--------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Фельдшер-лаборант Князева О.Н. |  |

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Малафеева И.И.

Руководитель (заместитель) И Л Ц  Тюрин Е.С.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

